Ситуационный план

1. Настоящий проект разработан на основании задания на проектирование, выданного заказчиком, и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
2. Проектом предусматривается строительство сетей водоснабжения и водоотведения для нового жилого комплекса.
3. Водоснабжение осуществляется от существующей кольцевой сети водопровода диаметром 300 мм.
4. Водоотведение предусматривается самотечное с отводом стоков в существующий коллектор.
5. Все работы выполнять в соответствии с СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
6. Перед началом работ вызвать представителей эксплуатирующих организаций для уточнения трассы.
7. Колодцы смотровые принять по типовому проекту 902-09-22.84.
8. Гарантийный срок эксплуатации сетей — 5 лет.

Условные обозначения

- Проектируемый водопровод
- Проектируемая канализация
- Проектируемый колодец
- Существующие сети
- Граница земельного участка

Ведомость чертежей

Лист	Наименование	Примечание
1	Ситуационный план	
2	Материалы по обоснованию	

					Материалы по обоснованию
Разраб.	Петров		09.19		Стадия: П
Проверил	Сидоров				Лист 1
Н. контр.	Иванова				Листов 2
ГИП	Кузнецов				

Материалы по обоснованию

Стадия: П

Лист 1

Листов 2

ООО «Проектстрой», 2019 г.

М1:500